Ustrzyki Dolne, dnia 10.12.2021 r.

Modyfikacja treści załącznika nr 5, 6, 7, 8, 9 do zapytania ofertowego Opis techniczny dla inwestycji:
„Instalacja fotowoltaiczna w firmie Pamo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa" część 1, 2, 3, 4, 5

Dotyczy: wykonanie zadania pod nazwą „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. z o.o. Sp. k."

Zamawiający Pamo Sp. z o.o. Sp. k., informuje dokonano modyfikacji załącznika nr 5, 6, 7, 8, 9:

Było:

1.2.1. Panele fotowoltaiczne
1.2.1.1. Wymogi dotyczące ogniw

- ✓ Moc minimum 280 W,
- ✓ Wyprodukowane z krzemu polikrystalicznego,
- ✓ Wyłącznie dodatnia tolerancja mocy,
- ✓ **Sprawność ≥ 20%**

Powinno być:

1.2.1. Panele fotowoltaiczne
1.2.1.1. Wymogi dotyczące ogniw

- ✓ Moc minimum 280 W,
- ✓ Wyprodukowane z krzemu polikrystalicznego,
- ✓ Wyłącznie dodatnia tolerancja mocy,
- ✓ **Sprawność ≥ 16 %**

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.